



EL. SIET' : TN-C, 3/PEN, AC, 50Hz, 230/400V
EL. SIET' : TN-S, 3/N/PE, AC, 50Hz, 230/400V
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUCHE :
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE :
OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
OCHRANA KRYTMI
POZNÁMKA :
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNE PRIZVAŤ VŠETKÝCH
SPRÁVCOV PODZEMNÝCH INŽ. SIETÍ K ICH PRESNÉMU VYTÝČENIU .
Káble v celej trase uložiť do kábelovej chráničky FXKVR 50.

- LEGENDA**
- NAVRHOVANÉ VEDENIE VO KÁBLOM 1-AYKY-J 4x16/FXKVR50 + FeZn ø10
 - EL. KÁBEL. VEDENIE VO ULOŽENÉ V CHRÁNIČKE POD CESTOU
 - NAVRHOVANÝ STOŽIAR typ STK-60/50/3, výška 5m
SVIETIDLO TYP BARCELONA LED číslo : CR1604.282N, 12 LED, 28W, 3600 lm, čiena/číra, IP65 (AMI)
 - NAVRHOVANÝ STOŽIAR typ STK-60/70/3, výška 7m, VÝLOŽNÍK V1T-10-D60
SVIETIDLO typ MiniLuma R3 30LED 38W 5300lm IP66 (Indal)
 - VZDUŠNÉ VEDENIE NN
 - KÁBEL SLABOPRÚD
 - VODOVOD
 - KANALIZÁCIA
 - PLYNOVOD

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

SO 02

4 road s.r.o. Ružová 59, 083 01 SABINOV tel.: 0910/909 667	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		
	Ing. Prevuzňák	Ing. Prevuzňák	Ing. Prevuzňák		
OKRES:	BARDEJOV	KRAJ: PREŠOVSKÝ		FORMÁT:	2x A4
OBJEDNÁVATEĽ: OBEC MARHAŇ, Marhaň 36, 086 45 Marhaň			DÁTUM:		07/2019
STAVBA: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ			STUPEŇ:		DSP, DRS
			Č. ZÁKAZKY:		4-1282/2019
OBJEKT/ČASŤ: SO 02 VEREJNÉ OSVETLENIE			MIERKA:		Č.PRÍLOHY:
OBSAH: Situácia			1:500		2