



POZNÁMKA:

ULOŽENIE KÁBLOV PODLA STN 33 2000-5-52, STN736005
ČÍSLO PRI OZNAČENÍ REZU ZNAČÍ POČET KÁBLOV
PRE ZASYPANIE POUŽÍŤ VÝKOPOVÝ MATERIÁL

MINIMÁLNE VZDIALENOSTI PODZEMNÝCH VEDENÍ :

Druh vedenia	SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	SILOVÝ KÁBEL DO 10kV	SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	OZNAMOVACÍ KÁBEL	PLYNOVOD DO 0,003MPa	PLYNOVOD DO 0,3MPa	VODOVOD	KANALIZÁCIA	
SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	0,05	0,15	0,2	0,3 0,1*	0,4	0,6	0,4	0,5	SÚBEH
SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	0,2	0,2	0,2	0,8 0,3*	0,4	0,6	0,4	0,5	SÚBEH
SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	0,05	0,15	0,2	0,3 0,1*	0,1	0,1	0,4 0,2*	0,3	KRIŽOVANIE
SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	0,2	0,2	0,2	0,8 0,1*	0,1	0,2	0,4 0,2*	0,5	KRIŽOVANIE

* PLATÍ PRE KÁBEL ULOŽENÝ V CHRÁNIČKE!

SO 02

4road s.r.o. Ružová 59, 083 01 SABINOV tel.: 0910/909 667	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		
	Ing. Prevužňák	Ing. Prevužňák	Ing. Prevužňák		
OKRES:	BARDEJOV	KRAJ: PREŠOVSKÝ		FORMÁT:	2x A4
OBJEDNÁVATEĽ: OBEC MARHAŇ, Marhaň 36, 086 45 Marhaň				DÁTUM:	07/2019
STAVBA: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V OBCI MARHAŇ				STUPEŇ:	DSP, DRS
				Č. ZÁKAZKY:	4-1282/2019
OBJEKT/ČASŤ: SO 02 VEREJNÉ OSVETLENIE				MIERKA:	Č.PRÍLOHY:
OBSAH: VZOROVÉ REZY KÁBELOVÝCH RÝH				1:20	3